

# Interne BUS-Sirene mit Backup-Batterie

Code: JA-110A II

Die Bus-Sirene JA-110A ist für die Verwendung in Innenräumen gedacht und dient zur akustischen Auslösung von Alarmen sowie von Ein- und Ausgangsverzögerungen und PG-Aktivierungen im Sicherheitssystem.



## Beschreibung des Produkts:

Die Taste der Sirene ist mit programmierbaren Reaktionen ausgestattet.

Sie bietet eine Funktion zur Alarmverifizierung und kann Melodien wiedergeben. Die Stromversorgung und Kommunikation der Sirene erfolgt über den Bus.

Die Sirene ist adressierbar und besetzt eine Position im Alarmsystem.

## Technische Informationen:

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stromzufuhr/Wattleistung</b>        | 12 V (9 ... 15 V), vom BUS                                                    |
| <b>Optionale Backup-Batterie</b>       | BAT-3V2-CR2                                                                   |
| <b>Stromverbrauch im Standby-Modus</b> | 5 mA                                                                          |
| <b>Stromverbrauch zur Kabelauswahl</b> | 120 mA                                                                        |
| <b>Sirene</b>                          | piezoelektrisch, 100 dB/m ( $\pm 5$ dB/m)                                     |
| <b>Abmessungen</b>                     | 80 x 80 x 35 mm,                                                              |
| <b>Klassifizierung</b>                 | Sicherheitsklasse 2                                                           |
| <b>- Gemäß</b>                         | EN 50131-1, EN 50131-4                                                        |
| <b>Betriebsumgebung entspricht</b>     | EN 50131-1 II. Allgemeine Innenbereiche                                       |
| <b>Betriebstemperaturbereich</b>       | -10 °C bis +40 °C                                                             |
| <b>Entspricht</b>                      | EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 55032:2016, EN 62368-1, EN 50581:2012, EN 50131-6 |
| <b>Zertifizierungsstelle</b>           | Trezor Test s.r.o.                                                            |